



**Промрукав**  
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»  
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).  
+7 (495) 969-27-20

## ПАСПОРТ

**Труба гофрированная из ПА безгалогенная (HF) стойкая к  
ультрафиолету разрезная черная Промрукав**

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ТУ                           | ТУ 22.21.29-008-52715257-2017                                     |
| Бренд                        | Промрукав                                                         |
| Гарантия производителя, мес. | 24                                                                |
| Климатическое исполнение     | У1                                                                |
| Рабочая температура, °C      | -60...157                                                         |
| Срок хранения                | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP)          | IP20                                                              |
| Цвет                         | Черный                                                            |

\*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД                        | Нормы по НД, КД                                                                                                                                                              | Значение      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Проверка внешнего вида трубы                               | Внешний вид должен соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной.                                          | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки труб | Товарный или отличительный знак предприятия, тип, дату изготовления, отметка ОТК.                                                                                            | Соответствует |
| Проверка правильности места нанесения маркировки труб      | Место нанесения маркировки труб должно выбираться с учетом обеспечения легко читаемости этой маркировки                                                                      | Соответствует |
| Проверка правильности упаковки труб                        | Наличие не менее 5 упаковочных лент, плотно обтягивающих бухту, без деформации профиля. Стрейч (2 - 2,5 оборота вокруг бухты) должен плотно обтягивать бухту, края заглажены | Соответствует |
| Проверка радиуса на изгиб                                  | Трубы должны допускать возможность их изгибания под угол 360° с радиусом изгиба равным трем наружным диаметрам.                                                              | Соответствует |

### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.29-008-52715257-2017

Начальник отдела НИОКР  
должность



подпись

Бугров М.Г.  
Ф.И.О.