



Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

Держатель плоского кабеля для прямого монтажа Промрукав

ТУ	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	24
Покрытие поверхности	Прочее
Климатическое исполнение	УХЛ2
Материал	Пластик
Оттенок цвета от производителя	Белый
Рабочая температура, °С	-60...60
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Цвет	Белый

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка комплектности изделия в пакете (шт.)		Соответствует
Проверка комплектности изделия в трансп. упаковке (шт.)		Соответствует
Проверка внешнего вида, цвет	Поверхность должна быть ровной и гладкой, допускается незначительная шероховатость, незначительный разнотон, а также незначительные следы от формирующего инструмента, незначительная бугристость внутренней поверхности изделия и отдельные включения. На поверхности не допускаются трещины, пузыри, раковины, недоливы, утяжка, серебро, облой, глубокие следы от толкателей.	Соответствует
Проверка маркировки изделия	Маркировка должна выполняться методом литья: товарный знак "ПР", обозначение монтажного пистолета.	Соответствует
Проверка на удар (изделия для прямого монтажа)	После воздействия удара не допускается: разрушение образца, появления трещин в месте приложенной нагрузки шириной более 1 мм и длиной более 5 мм	Соответствует
Проверка правильности оформления этикетки	Товарный или отличительный знак предприятия, тип, дата изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика	Соответствует
Проверка правильности упаковки	Упаковываются в полиэтиленовые пакеты (или картонные коробки) и укладываются в транспортировочные коробки из гофрированного картона. Не допускается упаковка изделий с незначительным разнотонном в одну упаковку.	Соответствует
Проверка цвета	Окраска должна быть сплошной и равномерной	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Начальник отдела НАОКР
должность



подпись

Бугров М.Г.
Ф.И.О.